



Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

VKF Nr. / n° AEAI 18643

Gruppe 505 Groupe 505	Absperrvorrichtungen Dispositifs d'obturation	
Gesuchsteller Requérant	Bartholomäus GmbH Bussenblick 10 DE-89607 Emerkingen	
Hersteller Fabricant	Bartholomäus GmbH DE-89607 Emerkingen	
Produkt Produit	ABSPERRVORRICHTUNG TYP AVR DN 80 - 200	
Beschrieb Description	Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Klappenblatt aus Stahlblech, Schmelzlotauslöseelement. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3	Dispositif d'obturation, boîtier en tôle d'acier, plaque du clapet en tôle d'acier, déclenchement par fusible. Contre la propagation du feu dans les cond. d'aération selon DIN 18017-3
Anwendung Utilisation	Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der feuerpol. geforderten Brandschutzklappen, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung	Dans conduites d'aération selon DIN 18017-3 de bâtiments élevés, à la place des clapets coupe-feu exigés par la pol. du feu, un dispositif par raccord
Unterlagen Documentation	Allgemeinde bauaufsichtliche Zulassung DIBT Nr. Z-41.3-686 vom 08.08.2008	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	F 90
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2013	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

P. Vogel

P. Nyffenegger

